◆ **分析試験結果成績書**（公益財団法人　宮城県公害衛生検査センター）

設置前

公衛検 第 1703F991770 号

分析結果報告書

依 頼 者

有限会社エスネット　様

水質検査機関登録厚生労働大臣（第4号）
計量証明事業登録宮城県知事（濃度第19号）
公益財団法人　宮城県公害衛生検査センター
理 事 長　佐 々 木　孝 博

〒989-3126　仙台市青葉区落合二丁目15番24号
電　話　022(391)1133
ＦＡＸ　022(391)7988

受付年月日	平成２９年０３月２７日		
採取年月日	平成２９年０３月２２日		
供 試 料	フィルター		
採取場所	北海道函館市　ﾋﾟｱﾊﾞﾚｽ美原　台所給水蛇口		
採 取 者	日本システム企画株式会社	採取時刻	-----

ご依頼いただきました上記試料について検査を行った結果は、次の通りです。

検査の対象	検査の結果	検査の方法
鉄	7.0mg/L	硝酸分解後原子吸光光度法
以下余白		

本ﾌｨﾙﾀｰは封印された状態で届きました。取付ﾌｨﾙﾀｰ（H29.03.08～03.22取付14日間通水）
前処理：硝酸（1+40）でﾌｨﾙﾀｰを約150℃で15分間加温し　鉄分を溶解後吸引ろ過し　250mLに定容

発 行 日　平成２９年０３月３１日

設置１ヶ月後

公衛検 第 1810F991575 号

分析結果報告書

依 頼 者

有限会社 エスネット　様

水質検査機関登録厚生労働大臣（第4号）
計量証明事業登録宮城県知事（濃度第19号）
公益財団法人　宮城県公害衛生検査センター
理 事 長　佐 々 木　孝 博

〒989-3126　仙台市青葉区落合二丁目15番24号
電　話　022(391)1133
ＦＡＸ　022(391)7988

受付年月日	平成３０年１０月０９日		
採取年月日	平成３０年１０月０５日		
供 試 料	フィルター		
採取場所	北海道函館市　ﾋﾟｱﾊﾞﾚｽ美原　台所給水蛇口		
採 取 者	日本システム企画株式会社	採取時刻	-----

ご依頼いただきました上記試料について検査を行った結果は、次の通りです。

検査の対象	検査の結果	検査の方法
鉄	0.61mg/L	硝酸分解後原子吸光光度法
以下余白		

本ﾌｨﾙﾀｰは封印された状態で届きました。取付ﾌｨﾙﾀｰ（H30.09.21～10.05取付14日間通水）
前処理：硝酸（1+40）でﾌｨﾙﾀｰを約150℃で15分間加温し　鉄分を溶解後吸引ろ過し　250mLに定容

発 行 日　平成３０年１０月１７日