◆ **分析試験結果成績書**（公益財団法人　宮城県公害衛生検査センター）

## 設置前

公衛検 第 D1119115717 号

# 分析結果報告書

依頼者

有限会社サンユーシティライフ　様

水質検査機関登録厚生労働大臣（第4号）
計量証明事業登録宮城県知事（濃度第[illegible]号）
公益財団法人　宮城県公害衛生検査センター
理事長　山田　卓[illegible]
〒989-3126　仙台市青葉区落合二丁目15番24号
電話　022(391)1133　FAX　022(391)7988
検査責任者　田中　清寛

公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター 理事長之印

| | |
|---|---|
| 受付年月日 | 令和 元 年１１月１５日 |
| 採取年月日 | 令和 元 年１１月１２日 |
| 試料区分 | 固体試料（フィルター） |
| 供試料 | フィルター |
| 採取場所 | 北海道札幌市白石区南郷通1丁目北5-14　ＧＴタワー南郷台　072号室浴室給水蛇口 |
| 採取者 | 日本システム企画株式会社　　採取時刻　----- |

ご依頼いただきました上記試料について検査を行った結果は、次の通りです。

| 検査の対象 | 検査の結果 | 検査の方法 |
|---|---|---|
| 鉄 | 8.5mg/L | 硝酸分解後原子吸光光度法 |
| 以下余白 | | |

備考　本フィルターは封印された状態で届きました。取付フィルター（R01.10.29～11.12取付　14日間通水）
前処理：硝酸（1+40）でフィルターを約150℃で15分間加温し　鉄分を溶解後吸引ろ過し　250mLに定容

当センターの許可なく複製して使用することを禁じます。

発行日　令和 元 年１１月２２日

## 設置２ヶ月後

公衛検 第 D1120045517 号

# 分析結果報告書

依頼者

有限会社サンユーシティライフ　様

水質検査機関登録厚生労働大臣（第4号）
計量証明事業登録宮城県知事（濃度第[illegible]号）
公益財団法人　宮城県公害衛生検査センター
理事長　山田　卓[illegible]
〒989-3126　仙台市青葉区落合二丁目15番24号
電話　022(391)1133　FAX　022(391)7988
検査責任者　田中　清寛

公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター 理事長之印

| | |
|---|---|
| 受付年月日 | 令和０２年０４月１７日 |
| 採取年月日 | 令和０２年０４月１４日 |
| 試料区分 | 固体試料（フィルター） |
| 供試料 | フィルター |
| 採取場所 | 北海道札幌市白石区南郷通1丁目北5-14　ＧＴタワー南郷台　072号室浴室給水蛇口 |
| 採取者 | 日本システム企画株式会社　　採取時刻　----- |

ご依頼いただきました上記試料について検査を行った結果は、次の通りです。

| 検査の対象 | 検査の結果 | 検査の方法 |
|---|---|---|
| 鉄 | 1.0mg/L | 硝酸分解後原子吸光光度法 |
| 以下余白 | | |

備考　本フィルターは封印された状態で届きました。取付フィルター（R02.03.31～04.14取付　14日間通水）
前処理：硝酸（1+40）でフィルターを約150℃で15分間加温し　鉄分を溶解後吸引ろ過し　250mLに定容

当センターの許可なく複製して使用することを禁じます。

発行日　令和０２年０４月２３日